

Bekanntmachung Mess- und Emissionsdaten 2022 gemäß UIG

An den beiden Greiner Packaging Standorten in Kremsmünster und Wartberg werden alle bundesgesetzlichen und bescheidrechtlichen Messverpflichtungen zeitgerecht nachgekommen. Die vorgeschriebenen Grenzwerte wurden dabei eingehalten.

I) Mineralölabscheider-Untersuchungen gemäß IEV Durchgeführt von Agrolab Austria am 26.04.2022, jährliches Intervall

Teilstrom – Kompressor:

Stoff	Istwert	Einheit	Grenzwert	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	13,5	°C	35	DIN 38404-4: 1976-12
pH-Wert (vor Ort)	7,6	---	6,5-9,5	EN ISO 10523:2012-02
Absetzbare Stoffe	1,0	ml/l	10	ÖNORM M 6271:1985-05
Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)	0,16	mg/l	15	EN ISO 9377-2 : 2000-10

Teilstrom – Spänelagerung:

Stoff	Istwert	Einheit	Grenzwert	Methode
Wassertemperatur (vor Ort)	10,1	°C	35	DIN 38404-4: 1976-12
pH-Wert (vor Ort)	7,0	---	6,5-9,5	EN ISO 10523:2012-02
Absetzbare Stoffe	<0,1	ml/l	10	ÖNORM M 6271:1985-05
Kohlenwasserstoff-Index (C10-C40)	<0,05	mg/l	15	EN ISO 9377-2 : 2000-10

II) Lösemittelbilanz gemäß VOC-Verordnung Durchgeführt von Fa. ACS, Dr. Gagstädter, auf Basis der Lösemittelbilanz für 2022

Parameter	Istwert	Einheit	Hinweis zur diffusen Emission
Gesamtemission der VOC Anlage gem. VOC Anlagenverordnung §5 Absatz 5	823	kg	" 1.3 Sonstige Druckverfahren " - Lösungsmittelverbrauch: < 5 t Bei Kleinanlagen (< 5.000 kg) ist kein Grenzwert für diffuse Emissionen einzuhalten. Aufgrund der Ausnahmegenehmigung der BH Kirchdorf vom 15.07.2005, Ge20-59-1997 gilt kein Grenzwert für diffuse Emissionen

III) Wasserentnahme für Kühlzwecke aus der Krems Bewilligungsbescheid vom 29.11.2016 Ge20-113-2016 Werte beziehen sich auf die Messungen vom **3. Jänner bis 20. Dezember 2022**

Parameter	Höchster Messerwert	Grenzwerte gemäß Bescheid
Durchschnittliche Wasserentnahme pro Tag	2535,1 m³	12.480 m³
Höchster Tageswert flussauf	21,0 °C	21,5 °C
Höchster Tageswert flussab	21,4 °C	21,5 °C
Aufstockung	0,66 °C	max. 1,5 °C

IV) **Abgasemissionen: Wiederkehrende Überprüfung für Erdgasanlagen gemäß §25 Oö Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz 2002**

a) **Buderus 315 kW Feuerungsanlage Gaskessel (Betriebsstätte in Wartberg):**
Prüfdatum: 17.05.2022

Schadstoff	Istwert	Einheit	Emissions-grenzwert	Hinweis
NO _x	64	mg / Nm ³	120	Grenzwerte gemäß Feuerungs-anlagen – Verordnung 2019 Sektor E: Erdgas
CO	3	mg / Nm ³	80	

b) **58,4 kW Brennwert Gastherme (Betriebsstätte in Wartberg):**
Prüfdatum: 17.05.2022

Schadstoff	Istwert	Einheit	Emissions-grenzwert	Hinweis
NO _x	34	mg / Nm ³	120	Grenzwerte gemäß Feuerungs-anlagen – Verordnung 2019 Sektor E: Erdgas
CO	64	mg / Nm ³	80	